

**Från:** Andersson Josefin <josefin.andersson@sbff.se>  
**Skickat:** den 25 juni 2025 14:34  
**Till:** Postlåda-KSF Registrator SBA Plan (Gemensam brevlåda)  
**Ämne:** Dnr. KS-2024/1143 Sågverket 1

Hej!

Dessvärre hann vi inte möta den sista svarsdagen för detaljplan Länna, dnr. KS-2024/1143 som var igår.

I riskutredningens slutsats framgår att fasad mot väg 73 bör vara i obrännbart material för att riskerna ska anses acceptabla. Just nu finns inget sådant krav med (obrännbar fasad) i plankartan. Klarar man då kraven som riskutredningen kommit fram till? Det är något otydligt i riskutredningen om kravet gäller även om fasaden placeras mer än 30 meter från vägen. Det bör kontrolleras med den som riskutredningen vad som gäller så att viktig information inte missas.

SBFF har i övrigt inget att tillägga.

Med vänlig hälsning

**Josefin Andersson**

Brandingenjör, Civilingenjör Riskhantering  
Södertörns brandförsvarsförbund

**Tel dir** 070 854 59 03

**Tel vx** 08 721 22 00

**E-post** [josefin.andersson@sbff.se](mailto:josefin.andersson@sbff.se)

**Postadress** Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby

**Webb** [www.sbff.se](http://www.sbff.se)

[Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter](#)

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan