



Datum
2025-11-24

Diarienummer
KS-2025/1837

Handläggare
Licia Lindblad
Licia.Lindblad@huddinge.se

Mottagare
Energimarknadsinspektionen

Huddinge kommuns svar på remiss av Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

Yttrande

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om nätkoncession för ny 130 kV-kraftledning från station Glömsta till station Flemingsberg hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Huddinge kommun har fått möjlighet att yttra sig innan Ei fattar beslut om nätkoncession för linjen. Kommunens yttrande är samberett genom kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och bygglovsförvaltningen.

Övergripande synpunkter

Huddinge kommun ser att de synpunkter som lämnats vid samrådet till stor del har blivit tillgodosedda och ser positivt på att kabelsträckningen i stor utsträckning placeras utmed befintligt kabelstråk.

Kommunens detaljplaner och lokalisering

I detta skede bedöms sträckningen för planerad markkabel som förenlig med de detaljplaner som återfinns i ledningens närområde. Totalt berör planerad ledningssträckning sju gällande detaljplaner och en pågående detaljplaneprocess, Solgård 1:1 med flera. Vid projektering är det nödvändigt att sökanden har ytterligare dialog med Huddinge kommun avseende ledningens sträckning i förhållande till de berörda detaljplanerna.

Huddinge kommun ser positivt på val av alternativ A och att sträckningen förläggs inom u-område inom detaljplan 0126K-15826.

Huddinge kommun vidhåller att alternativ E vore en lämpligare lokalisering än alternativ D, och anser att alternativ E endast borde uteslutas om det av utrymmesskäl är tekniskt omöjligt att förlägga ledningen i denna korridor. Längs kabelstråk E finns redan ett ledningsstråk med flera samförlagda ledningar och



Datum
2025-11-24

Diarienummer
KS-2025/1837

Huddinge kommun får vid alternativ D ett större område som belastas av ledningar vid en framtida planläggning av den nya stadsdelen Norra Grantorp, del av den regionala stadskärnan Flemingsberg.

För Flemingsberg finns en antagen utvecklingsplan. Flemingsberg planeras bli en levande regional stadskärna med arbetsplatser och uppemot 20 000 bostäder. Flemingsbergs olika delar kopplas samman och utgör tillsammans en av de åtta regionala stadskärnorna som pekas ut i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Kabelstråk E sträcker sig precis i gränsområdet till den nya framtida stadsdelen Norra Grantorp. Fortsatt dialog och samordning med kommunen kommer att krävas för en god utveckling i den regionala stadskärnan.

I samrådet uppgav kommunen att det enligt den lokala åtgärdsplanen (LÅP) för sjön Orlången planeras en fosforreducerande vattenvårdsåtgärd någonstans i dalen i Lövsta och att en lämplig yta för denna åtgärd skulle kunna vara på fastigheten Vistaberg 3:63. Kommunen vill informera om att den lämpligaste platsen för denna LÅP-åtgärd har ändrats till området vid Lövstaån där fastigheterna Glömsta 2:60, Glömsta 2:61 och Vistaberg 1:23 möter varandra.

Närhet till förskola, skola eller liknande verksamhet

Glömsta förskola ligger cirka 30 meter från den planerade markkabeln. Kommunen ser i övrigt inte att ledningen kommer passera nära förskola, skola eller liknande verksamhet.

Skyddsåtgärder

Ledningssträckningen passerar kända bestånd av parkslide längs gång- och cykelvägen mellan Talldalsvägen, förbi Barrvägen, och gång- och cykelvägen mot Källbrinks IP. Bestånden redovisas av sökanden i översiktskarta 1 i ansökan. Enligt kommunens kännedom och kartsystem har bestånden en större utbredning än vad som redovisas i underlaget från sökanden. Kommunen bedömer att bestånden av parkslide måste hanteras innan arbete kan påbörjas. Grävning och utförande av ledningsschakt måste noga planeras så att parkslide inte sprids till nya platser vid genomförande.

Sökanden anger i sin ansökan att de, i närheten av förorenade områden, kommer att genomföra lukt- och okulärbesiktningar för att bedöma om ytterligare åtgärder behöver vidtas om föroreningar påträffas. Huddinge kommun anser att det bör



Datum
2025-11-24

Diarienummer
KS-2025/1837

finnas en tydligare beskrivning av i vilka fall detta gäller och vad som menas med i närheten av förorenade områden. Om sökanden ska schakta i områden där det kan misstänkas att det finns föroreningar bör provtagningar genomföras. Detta för att säkerställa vilken typ av massor som kommer hanteras.

Kommunen vill även informera att om länshållningsvatten uppstår och ska avledas ska detta anmälas till miljötillsynsavdelningen sex veckor innan arbetet påbörjas, enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet.

Vidare vill kommunen upplysa om att det i närheten av gravhögarna på fastigheten Glömsta 2:61 finns ett EBH-objekt, ett område där föroreningar har påträffats. Detta objekt finns inte med i sökandens underlag och kommunen ser att objektet bör finnas med i underlaget.

I övrigt ser kommunen positivt på att tydliga krav kommer att ställas på entreprenören gällande hanteringen av drivmedel och oljor, så att risken för läckage minskas.

I de fall ledningen ligger på 1,5 meter djup i marken har sökanden redovisat ett säkerhetsavstånd på 5 meter till bebyggelse. Detta kommer då resultera i att magnetfälten från ledningen beräknas vara nere på strax över 0,2 μ T som årsmedelvärde. Huddinge kommun ser detta som tillräckligt och inga ytterligare hänsynsåtgärder krävs.

Övrig information

Slutligen önskar Huddinge kommun en tät dialog med Vattenfall Eldistribution AB för att tidigt hantera eventuella motstridiga intressen. Kommunen förutsätter även att Vattenfall Eldistribution AB för dialog med Trafikverket och trafikförvaltningen inom Region Stockholm om de planerade infrastrukturprojekten Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd.



Datum
2025-11-24

Diarienummer
KS-2025/1837

För Huddinge kommun

Sara Heelge Vikmång
Ordförande, kommunstyrelsen

Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen
den 4 februari 2026

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
Besök
Kommunalvägen 28
Tfn vxl: 08-535 300 00
huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se