



Datum
2026-01-26
Diarienummer
KS-2024/1492.210

Handläggare
Linda Dahlberg
Linda.Dahlberg@huddinge.se

Mottagare
Vattenfall Eldistribution AB

Huddinge kommuns yttrande till Vattenfall Eldistribution AB i kompletterande samråd 2025-11- 20 avseende planerad kraftledning mellan Masmo och Glömsta

- Utredningsstråk A: Det är av stor vikt att passagen över kvarndammen utformas och förläggs där den gör minsta möjliga fysiska och visuella intrång. I Vattenfalls underlag anges att befintliga 20 kV-ledningar behöver vara i drift fram till att ny 130 kV-ledning är byggd och att det därför i nuläget inte går att säga hur pass mycket av befintlig ledningsgata som kan nyttjas men att skogsgatans bredd som mest kommer uppgå till 40 meter. Om befintlig 20 kV-ledning ska vara kvar önskar kommunen att denna hängs upp i de nya kraftledningsstolparna för att minska den totala anläggningen av stolpar och skogsgata.
- Utredningsstråk B: Markkabeln bör så lång det är möjligt förläggas i den gångstig som löper från parkeringsplatsen vid Fullersta kvarn till Brandvägen. På så sätt minimeras negativ påverkan på hagarna och vattenvårdsåtgärderna i form av meanderslingor.
- Utredningsstråk C: Stråket är enligt kommunen den bästa sträckan att nå Gamla Stockholmsvägen. Placeras markkabeln i vägen blir påverkan så liten som möjligt såvida inte en bredare anläggningsgata krävs.

I övrigt hänvisar kommunen till tidigare yttranden med information om området Fullersta kvarn och omkringliggande områden till den planerade kraftledningen mellan stationen i Masmo och den planerade stationen i Glömsta.

Slutligen önskar Huddinge kommun en fortsatt tät dialog med Vattenfall Eldistribution AB för att tidigt hantera eventuella motstridiga intressen.



Datum
2026-01-26

Diarienummer
KS-2024/1492.210

För Huddinge kommun

Sara Heelge Vikmång
Kommunstyrelsens ordförande, Kommunstyrelsen

Beslut i detta ärende har fattats av Kommunstyrelsen
den 11 mars 2026

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
Besök
Kommunalvägen 28
Tfn vxl: 08-535 300 00
huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se