



Datum
2026-07-01

Diarienummer
BTN-2026/112

Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Mottagare
Bygglovs- och tillsynsnämnden

Huddinge kommuns vattentjänstplan – svar på intern remiss

Förslag till beslut

1. Bygglovs- och tillsynsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 1 juli 2026, som sitt remissvar till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Sedan 2023 finns lagkrav på att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Kommunstyrelsen har därför tagit fram ett förslag på en vattentjänstplan som visar kommunens långsiktiga VA-planering. Bygglovs- och tillsynsnämnden har nu fått förslaget till sig för granskning. Nämnden lämnade i september 2025 synpunkter på förslaget när det var ute på samråd.

Förvaltningen konstaterar att många av de synpunkter som nämnden lämnade i september 2025 kvarstår.

Beskrivning av ärendet

Sedan 2023 finns lagkrav på att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Kommunstyrelsen har därför tagit fram ett förslag på en vattentjänstplan som visar kommunens långsiktiga VA-planering. Bygglovs- och tillsynsnämnden har nu fått förslaget till sig för granskning.

Förvaltningens synpunkter

Många av de synpunkter som nämnden lämnade i september 2025, i samband med att vattentjänstplanen var ute på samråd, kvarstår.

I vattentjänstplanen bör resonemanget kring hälso-, klimat- och miljöaspekter stärkas och prioriteringar motiveras tydligare.



Datum
2026-07-01

Diarienummer
BTN-2026/112

I planen dras slutsatsen att åtgärdade godkända små (enskilda) avloppsanläggningar per automatik har en godtagbar skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Om så var fallet skulle det inte behövas kommunal avloppsrening. Bedömningen av skyddsnivån för avlopp i samlad bebyggelse bör göras med hänsyn till antalet bostäder, markförhållanden och framför allt avrinningsområdets recipient. Kommunen är enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldig att ordna vattentjänster för befintlig bebyggelse om det finns behov av det utifrån miljö och hälsa. Kommunens fem största sjöar är övergödda och i behov av minskad näringstillförsel. Detta recipientperspektiv beskrivs i vattentjänstplanen, men ingår inte i bedömningskriterierna för prioritering.

I planen läggs stor vikt vid närhet till spårbunden trafik och vid framtida bebyggelse, medan det saknas viktig information om omvandlingsområdena såsom invånarnas ålder och andelen permanentushåll. Sådan information kan ge ledtrådar om framtida inflyttning i områden med små (enskilda) avlopp. Det framgår inte heller när i tid avloppen har förbättrats eller gjorts om, eller om det finns något område som riskerar vara extra utsatt vid ett 100-årsregn.

Vid stora inflöden av dagvatten ökar risken för bräddningar till följd av att avloppsledningar överbelastas. Denna risk bör byggas bort över tid, vilket inte framgår av planen. Vid bedömningen av områden behöver miljö- och hälsoskyddsaspekter finnas med. Om ett område förtätas eller om andelen permanentushåll ökar kan marken mättas och grundvatten och vattendrag påverkas negativt. Bedömningen bör göras utifrån bland annat markens genomsläpplighet, avstånden till små (enskilda) avlopp och vattentäcker, avrinning till vattendrag, samt avståndet till anslutningspunkter. Det saknas motivering ur dessa aspekter till varför vissa områden prioriteras framför andra. Prioriteringen verkar främst ha gjorts utifrån närheten till spårbunden kollektivtrafik och kommande bebyggelse.

I vattentjänstplanen står det att det inte finns några kända kvalitets- eller kvantitetsbrister för grundvatten. Det är visserligen fastighetsägarens ansvar att undersöka sitt dricksvatten, men det bör ändå utredas om det finns områden som utifrån hälsoaspekter är i behov av kommunalt dricksvatten. Det är exempelvis vanligt att grundvattenprover tas inför saneringar av markföroreningar och arbete med detaljplaner. Detta underlag bör sammanställas så att det är möjligt att ta



Datum
2026-07-01

Diarienummer
BTN-2026/112

kompletterande prover och bedöma om verksamhetsområden bör inrättas för att säkerställa dricksvattenförsörjning.

Av planen framgår inte vilka områden som till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet är behov av förnyelse. Dessa områden bör synliggöras och prioriteras för både spill- och dagvatten.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Huddinge kommuns vattentjänstplan – svar på intern remiss

Bilaga 1. Vattentjänstplan – granskningsversion

Bilaga 2. Remissmissiv

Bilaga 3. Samrådsredogörelse

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge
Besök
Hälsovägen 7
Flemingsberg
Tfn vxl: 08-535 300 00
mbf@huddinge.se
www.huddinge.se