



§ 7 Anmälan av installation av värmepump

Diarienummer: BTN-2026/163

Bygglövs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglövs- och tillsynsnämndens arbetsutskott föreslår att bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar enligt följande:

1. Borrning och installation av värmepump kan ske på fastigheten Länna 4:166 enligt anmälan och under förutsättning att följande försiktighetsmått vidtas:
 - a. Borrning för bergvärme ska utföras enligt Normbrunn-16.
 - b. Installation och borrning ska utföras fackmässigt och i enlighet med de uppgifter som lämnats i anmälan.
 - c. Borrning ska utföras av brunnborrare som är certifierad.
 - d. Borrkax ska tas omhand på ett sådant sätt att det inte belastar kommunens ledningsnät för dag- och spillvatten eller förorenar närliggande vattendrag.
 - e. Anläggningen ska vara försedd med tryckvakt och nivåkontroll med alarm för tryckfall i kollektorn. Vid alarm ska anläggningen omedelbart tas ur drift och pumptillverkarens installationsanvisningar ska följas för att förhindra fortsatt utläckage.
 - f. Vid läckage eller om annat fel uppstår ska fastighetsägaren vidta sådana åtgärder att felet undanröjs. Bygglövs- och tillsynsnämnden ska omgående informeras om läckage av köldmedium uppstår.
 - g. Tillverkarens anvisningar ska följas vad gäller omhändertagande av uttjänt värmepump. Om borrhålet ska tas ur bruk ska det återfyllas.
2. Besluts punkt 1 upphör att gälla om de föreskrivna åtgärderna inte har påbörjats inom 1 år eller färdigställts inom 3 år, från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Anmälan av installation av värmepump

Situationsplan

Hur du överklagar beslutet

Information om trafikanordningsplan mm.