



---

## **§ 10 Samrådsinbjudan avseende planerad kraftledning mellan Glömsta och Flemingsberg 2024-10-02**

Diarienummer: KS-2024/1493

### **Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut**

#### **Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 11 november 2024, överlämnas till Vattenfall Eldistribution AB som Huddinge kommuns yttrande i *samråd inför ansökan om nätkoncession för ny 130 kV-kraftledning mellan Glömsta och Flemingsbergs station i Huddinge kommun, Stockholms län.*

#### **Sammanfattning**

Vattenfall Eldistribution AB (sökande) planerar att ersätta befintlig 70 kV kraftledning mellan transformatorstation Masmo och transformatorstation Flemingsberg med två nya 130 kV kraftledningar. Den ena kraftledningen planeras mellan station Masmo och en ny transformatorstation som planeras till Glömsta. Den andra kraftledningen planeras mellan ny station i Glömsta och station Flemingsberg. Detta yttrande gäller sträckningen mellan Glömsta och Flemingsberg.

Vattenfall Eldistribution AB genomför samråd för att ta reda på vilken påverkan den sökta verksamheten har på människors hälsa och miljön. Huddinge kommun har möjlighet att lämna synpunkter på sökandes samrådsunderlag samt yttra sig inför fortsatt utredning. Nästa steg för sökande blir att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till sin ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei).

I tidigt skede inom ramen för tillståndsansökan har sökande genomfört en lokaliseringsutredning. Föreliggande samråd avser fyra alternativa ledningssträckningar för kabel och ett kabelstråk. Kabelsträckningarna följer vägar eller andra hårdgjorda ytor där det är möjligt.

Sökande har genomfört naturvärdesinventering och fågelinventering. Hänsynsåtgärder planeras för att minimera påverkan på natur och kulturmiljövärden. I utredningsområdet för den nya ledningen har sökande identifierat intressen av kulturmiljövärden, detaljplaner och infrastrukturprojektet Tvärförbindelse Södertörn. En arkeologisk utredning, etapp 1, planeras att genomföras och redovisas i kommande MKB. Aktuella sträckningar berör ett fåtal bostadsområden med sammanhållen bebyggelse.



---

Huddinge kommuns yttrande i samrådet är samberett genom kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och bygglovsförvaltningen. Av yttrandet framgår att förvaltningen är positiv till att sökande planerar för att säkerställa kapaciteten i elnätet och ser positivt på att nya spänningshöjda kraftledningen fortsatt är markförlagd i huvudsak befintligt stråk.

Förvaltningen uppmärksammar sökande på flera intressen gällande planer, arrenden, natur- och kulturvärden, friluftsliv och förorenade platser som behöver utredas vidare i dialog med kommunen.

**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteutlåtande KS
2. Bilaga 1. Huddinge kommuns yttrande till Vattenfall Eldistribution AB

**Beslutet skickas till**

Vattenfall eldistribution AB genom Sweco