



§ 9 Samrådsinbjudan 2024-10-02 avseende planerad kraftledning mellan Masmo och Glömsta

Diarienummer: KS-2024/1492

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Bilaga 1, till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 11 november 2024, överlämnas till Vattenfall Eldistribution AB som Huddinge kommuns yttrande i *samråd inför ansökan om nätkoncession för ny 130 kV-kraftledning mellan Masmo station i Kungens kurva och Glömsta i Huddinge kommun, Stockholms län.*

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB (sökande) planerar att ersätta befintlig 70 kV kraftledning mellan transformatorstation Masmo och transformatorstation Flemingsberg med två nya 130 kV kraftledningar. Den ena kraftledningen planeras mellan station Masmo och en ny transformatorstation som planeras till Glömsta. Den andra kraftledningen planeras mellan ny station i Glömsta och station Flemingsberg. Detta yttrande gäller sträckningen mellan station Masmo i Kungens kurva och planerad ny station i Glömsta.

Vattenfall Eldistribution AB genomför samråd för att ta reda på vilken påverkan den sökta verksamheten har på människors hälsa och miljön. Huddinge kommun har möjlighet att lämna synpunkter på sökandes samrådsunderlag samt yttra sig inför fortsatt utredning. Nästa steg för sökande blir att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till sin ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei).

I tidigt skede inom ramen för tillståndsansökan har sökande genomfört en lokaliseringsutredning. Föreliggande samråd avser två alternativa ledningsstråk för markkabel ut från station Masmo i Kungens kurva och ett luftledningsstråk för resterande sträcka till station Glömsta. Luftledningsstråket sträcker sig genom Gömmarens naturreservat och följer delvis befintlig ledningsgata men viker sedan av i skogsspår för att slutligen möta gång- och cykelväg in mot planerad station i Glömsta.

Sökande har genomfört naturvärdesinventering och fågelinventering. Hänsynsåtgärder samt kompensationsåtgärder för intrång i Gömmarens naturreservat kommer att tas fram i dialog med Huddinge kommun.



Huddinge kommuns yttrande i samrådet är samberett genom kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och bygglovsförvaltningen. Av yttrandet framgår att förvaltningen är positiv till att sökande planerar för att säkerställa kapaciteten i elnätet men att framför allt luftledningsstråket berör en känslig miljö i Gömmarens naturreservat och påverkar rekreation och friluftsliv i Källbrinks område negativt. Förvaltningen förordar starkt att markförlägga kraftledningen i detta område.

Förvaltningen uppmärksammar sökande på flera intressen gällande planer, områdesbestämmelser, arrenden, naturvärden, friluftsliv och förorenade platser som behöver utredas vidare i dialog med kommunen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande KS
2. Bilaga 1. Huddinge kommuns yttrande till Vattenfall Eldistribution AB

Beslutet skickas till

Vattenfall eldistribution AB genom Sweco